

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE  
Service Santé-Environnement  
52 rue Daire CS 73706 80037 Amiens Cedex 1  
Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

Thierry Durant

Tel : 03 44 89 61 38

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du  
contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE**

<b>Prélèvement</b>	<b>00096994</b>	<b>Commune</b>	<b>SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE</b>
<b>Unité de gestion</b>	0063 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 29 octobre 2015 à 14h00</b>
<b>Installation</b>	UDI 000592 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE	<b>par :</b>	LDAR
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000816 CENTRE VILLE	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Localisation exacte</b>	MAIRIE ROBINET MELANGEUR DE CUISINE		

**Mesures de terrain**

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	14	°C				
pH	7,0	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0.39	mg/LCl <sub>2</sub>				
Chlore total	0.43	mg/LCl <sub>2</sub>				

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHE DE L' AISNE, BELLEU 0203  
Type de l'analyse : D1\_2 Code SISE de l'analyse : 00097158 Référence laboratoire : H\_CS15.3807.1

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
pH	7,2	unité pH			6,50	9,00
<b>MINERALISATION</b>						
Conductivité à 20°C	650	µS/cm			180.00	1000.00
Conductivité à 25°C	725	µS/cm			200.00	1100.00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>						
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	23.0	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO <sub>2</sub> )	<0.020	mg/L		0.50		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00096994)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Beauvais le 3 décembre  
2015

Pour le Directeur  
L'ingénieur sanitaire

B.VIN